

Geräteeigenschaften: Hark GmbH & Co. KG - Alero.02.8

Stammdaten

Eintrag vom	27.02.2015
Hersteller	Hark GmbH & Co. KG
Modell	Alero.02.8
Nennwärmeleistung [kW]	8
Dauerbrandfeuerstätte	
Norm der Typprüfung	DIN EN 13240
Prüfjahr	2011
Prüfstelle	Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH
Prüfstellennummer	28
Nummer des Prüfberichts	FK 40 11 065

Abgaswerte

	Holz	Kohle
Abgas Massenstrom [g/s]	6,2	6
Abgastemperatur [°C]	358	360
Notwendiger Förderdruck [Pa]	12	12

weitere wichtige Geräteeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung ¹⁾	
Anschlußmöglichkeit an das Zentralheizsystem	
Bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb	
Gerätetyp nach EN 16510-1	

¹⁾ Bei raumluftabhängigem Betrieb kann die Feuerstätte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestätigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemäß 1.BImSchV. Der Typprüfbericht der Feuerstätte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grüner Haken mit einer „1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, ein grüner Haken mit einer „2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt wird. Bei einem gelben Haken wird die Übergangsregelung der 1.BImSchV erfüllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfüllt.

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung

Bewertung

D - 1.BImSchV



Stufe 2

A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG



2015

CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



DK - Dänische Kaminofenverordnung



F - Crédit d'impôt à la transition énergétique



7★

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung

Bewertung

D - 1.BImSchV



Stufe 2

A - Österreichische Vereinbarung gemäß Art.15a B-VG



CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung



Legende für die Emissionsbewertungen



Stufe 2

Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)



Stufe 1

Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfüllt (gilt nur für Deutschland)



2015

Die Anforderungen der Österreichischen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfüllt (gilt nur für Österreich)



7★

Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label



6★

Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label



5★

Die Anforderungen für die Förderung „Crédit d'impôt“ in Frankreich werden erfüllt, die Feuerstätte entspricht der Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label



★

Die Anforderungen in Italien für die 1-Stern-Klasse werden erfüllt.



★★

Die Anforderungen in Italien für die 2-Sterne-Klasse werden erfüllt.



★★★

Die Anforderungen in Italien für die 3-Sterne-Klasse werden erfüllt.



★★★★

Die Anforderungen in Italien für die 4-Sterne-Klasse werden erfüllt.



★★★★★

Die Anforderungen in Italien für die 5-Sterne-Klasse werden erfüllt.



Die Anforderungen werden erfüllt



Die Anforderungen der Übergangsregelung werden erfüllt



Die Anforderungen werden nicht erfüllt



keine Angabe/nicht bekannt



Für diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulässig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#)